

報告

地震発生直後、全住戸の安否確認を行い、人的被害がなかったことを確認いたしました。

※安否確認済の約5時間後に体調不良で1名の方が緊急搬送されました。

その他建物被害等の報告は、管理組合から報告がございます。

6月18日午前7時58分震度6弱

ちょうど新田南小学校の児童の登校時間帯でした。エレベーターが途中階で停止してしまい児童と保護者が閉じ込められてしまいました。気づいた住民の方々と防災委員らで救出を試み、屋上の機械室にあるエレベーターの主電源をOFFにしておく必要もあり約20分程度かかりましたが、児童や保護者の方達には怪我なく無事に救出することができました。何時その立場になるかかもしれません。災害時は今回のようにエレベーター会社や消防、警察などはすぐには駆けつけてきません。救出する側も救助される側も普段から救出方法や救助を呼ぶ方法を覚えておきましょう。

エレベーターに閉じ込められた場合



ひじょうボタンを3秒以上押しつづけてください。

エレベーター前の緊急電話の警報が鳴り、同時に**管理員室**と**東芝エレベーター**につながります。

東芝エレベーターサービス情報センター
携帯電話の場合 **0570-783-243**



当マンションのエレベーターは、地震の揺れを感知すると自動的に最寄り階に着床し、ドアが開くようになっていますが、今回の地震ではその機能を上回る揺れだったため、強制的に途中階で停止いたしました。

もし、エレベーターが途中階で止まった場合は落ち着いて左の要領で行動してください。

救出する場合の方法は、近日中に**住民講習会**を開催いたします。日程が決まり次第、ご案内いたしますので、ご参加よろしく願いいたします。

尚、「エレベーター閉じ込め救出マニュアル」がございますので、必要の方は管理員又はフロア理事、防災委員にお申し付けください。